

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 27 日

天气：多云

星期：二

气温：25-32℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查实验楼屋面交流电缆敷设。 2、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 3、检查屋面组件安装，提醒施工人员不要坐在组件上。 4、检查并网柜接线，要求施工单位对交流电缆破损部位进行包扎。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、组件安装 2、交流电缆敷设 3、实验楼屋面逆变器安装 施工人员 16 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	