

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 29 日

天气：晴

星期：星期六

气温：13--22℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：室内电缆沟开挖深度 820mm 图纸设计大于等于 800mm。 进度情况：室内电缆沟开挖完成。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	南京南瑞 继保工程 技术有限 公司	施工人员 4 人 挖机一台
其 它 事 项		
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

项目名称:	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/04/29
施工单位:	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片			
描述	室内电缆沟路面开挖		