

# 监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 11 日

天气：阵雨

星期：星期二

气温：20--36℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

|                            |                                                                                                                                                                           |          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 质量情况：储能舱设备单体调试及箱体固定焊接，现场材料规整及垃圾清理进行中<br>进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成，设备处电缆沟完成，电缆支架及内接地扁铁主网连接完成，消防完成储能舱就位。<br>安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。 |          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                      | 施工内容     |
|                            | 南京南瑞继保工程技术有限公司                                                                                                                                                            | 施工人员 5 人 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                           |          |
| 记录人：杨铃铃                    |                                                                                                                                                                           | 审核人（签字）： |

工程现场照片记录表

|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称： | 浙江瑞浦科技有限公司储能项目                                                                                                                                                                                                                                          | 巡检日期                                                                                                                                                                                                                                                  | 2023/07/11 |
| 施工单位： | 南京南瑞继保工程技术有限公司                                                                                                                                                                                                                                          | 施工负责人                                                                                                                                                                                                                                                 | 王海涛        |
| 现场照片  | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>浙江瑞浦科技有限公司储能项目</p><p>工 序：储能一体机单体调试</p><p>时 间：2023.07.11 16:58</p><p>地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南网工业园区)</p><p>监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司</p></div> | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>浙江瑞浦科技有限公司储能项目</p><p>工 序：设备固定焊接</p><p>时 间：2023.07.11 16:54</p><p>地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南网工业园区)</p><p>监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司</p></div> |            |
| 描述    | 储能舱单体调试                                                                                                                                                                                                                                                 | 箱体固定焊接                                                                                                                                                                                                                                                |            |