

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 02 日

天气：阵雨


星期：星期三

气温：20--36℃

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：汇流升压舱低压进线柜接线完成十四根总量 14 根，接线端子压接牢固可靠符合图纸设计及规范要求，二次线接线中，设备围栏安装中。 进度情况：电缆沟施工完成，电缆井浇筑完成，电缆井回填完成，液冷储能一体舱基础浇筑完成，汇流升压舱基础浇筑完成，设备处电缆沟完成，电缆支架及内接地扁铁主网连接完成，消防完成 80%。 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，施工区域警示标识放置到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工人员 5 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

项目名称：	浙江瑞浦科技有限公司储能项目	巡检日期	2023/08/02
施工单位：	南京南瑞继保工程技术有限公司	施工负责人	王海涛
现场照片	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：高压进线柜接线 时 间：2023.08.02 16:09 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南网工业区) 监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司	 浙江瑞浦科技有限公司储能项目 工 序：户柜安装 时 间：2023.08.02 16:17 地 点：丽水市·浙江青山钢铁有限公司(南网工业区) 监 理 单 位：湖州正泰电力工程有限公司	
描述	液冷柜至升压舱进线柜电缆接线	设备围栏	