

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 13 日

星期: 二

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

天气: 中雨

温度: 15-24 °C

监理工作情况	整理资料学习规范。 了解到中川村图纸供电局审核通过,正在采购带防孤岛保护的汇流箱预计3-4天能到货。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	安徽跨江电力有限公司	无工作面,未施工。	
本日现场监理人员		1人	
记录人: 贺金尧		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贺金尧	

扫码使用



夸克扫描王

