

监 理 日 志

工程名称：临沂万华禾香板业 19.99MWp 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2023.12.03 星期日	气候	晴	气温	4℃ ~ -8℃
监理人员动态：	3人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	24人				
施工机械动态：					
监理工作情况	巡查施工现场，检查锯屑车间与木片车间交流电电缆敷设情况，巡查施工区域内是否存在安全隐患。				
施工情况	施工单位	施工内容及进度			
	湖北斗由耐建筑工程有限公司	1. 锯屑、木片车间 3x150 电 电缆线敷设。 2. 锯屑车间 4平方直流电 电缆线敷设 3. NB 器 桥架开四。			
其它事项					
记录人	张峰	总监签阅	焦猛。		