

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 17 日

天气：晴

星期：一

温度：26/34℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看消缺整改情况。 3、查看配电房内下引桥架盖板安装和并网柜区域围栏安装等情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对配电房内下引桥架盖板安装和并网柜区域围栏安装，完成。 3、对并网柜的孔洞进行防火封堵，完成。 4、施工人员 4 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平