

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 18 日

天气：晴

星期：二

温度：25/37℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看配电房下引桥架盖盖板情况。查看电缆孔洞封堵情况。 3、查看施工现场材料和卫生清理情况。 4、整理监理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对配电房下引桥架进行盖盖板，对电缆孔洞进行封堵，均已完成。 3、对施工现场材料和卫生进行清理。材料已集中，卫生完成约 50% 4、施工人员 4 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平