

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 3 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 3-9℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	巡视检查现场。 开闭站无人施工。 集电线路: AB44 号铁塔基础浇筑。AB1 号 AB2 号铁塔 2 散料及组串就位。 巡视检查西沟箱变交流电缆头制作。组件安装及无人机搬运组件。 检修: 1# 区域桩基浇筑旁站。测试网高度两次分别为 175mm、170mm 符合要求。 验收进场支架檩条。 西沟: 1#、3# 方阵安装光伏组件。1#、3# 方阵无人机散料组件。 2# 箱变低压电缆头制作安装情况良。 1# 方阵檩条少数不符合设计要求, 现场按要求整改。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="261 1003 459 1041">承包单位</th><th data-bbox="459 1003 1524 1041">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="261 1041 459 1720"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="459 1041 1524 1720"> 东郊光伏区: 浇筑 13# 组件安装 884 块。支架安装 10 组。 西沟光伏区: 组件安装 116 块。箱变吊装就位累计 3 台。 阳朝光伏区: 未施工。 开闭站: 站区内自检巡查。 送电线路: 邵管镇青赔协调。 集电线路: AB44 基础浇筑完成 AB30 组塔完成。AB5 组塔完成。 现场保、加具情况: 东郊地块光伏区: 管理 7 人。安装工 40 人。装载机 2 台。 西沟地块光伏区: 管理 6 人。安装工 22 人。低压电缆穿管及接地网安装 3 人。散料工 11 人。无人 机 3 台。无人机操作员 1 人。 开闭站: 民路管理 5 人。土建施工队 2 人。 集电线路: 项目管理 4 人。施工队一 14 人。二队 11 人。三队 7 人。振捣棒 2 台。 </td></tr> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊光伏区: 浇筑 13# 组件安装 884 块。支架安装 10 组。 西沟光伏区: 组件安装 116 块。箱变吊装就位累计 3 台。 阳朝光伏区: 未施工。 开闭站: 站区内自检巡查。 送电线路: 邵管镇青赔协调。 集电线路: AB44 基础浇筑完成 AB30 组塔完成。AB5 组塔完成。 现场保、加具情况: 东郊地块光伏区: 管理 7 人。安装工 40 人。装载机 2 台。 西沟地块光伏区: 管理 6 人。安装工 22 人。低压电缆穿管及接地网安装 3 人。散料工 11 人。无人 机 3 台。无人机操作员 1 人。 开闭站: 民路管理 5 人。土建施工队 2 人。 集电线路: 项目管理 4 人。施工队一 14 人。二队 11 人。三队 7 人。振捣棒 2 台。
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	东郊光伏区: 浇筑 13# 组件安装 884 块。支架安装 10 组。 西沟光伏区: 组件安装 116 块。箱变吊装就位累计 3 台。 阳朝光伏区: 未施工。 开闭站: 站区内自检巡查。 送电线路: 邵管镇青赔协调。 集电线路: AB44 基础浇筑完成 AB30 组塔完成。AB5 组塔完成。 现场保、加具情况: 东郊地块光伏区: 管理 7 人。安装工 40 人。装载机 2 台。 西沟地块光伏区: 管理 6 人。安装工 22 人。低压电缆穿管及接地网安装 3 人。散料工 11 人。无人 机 3 台。无人机操作员 1 人。 开闭站: 民路管理 5 人。土建施工队 2 人。 集电线路: 项目管理 4 人。施工队一 14 人。二队 11 人。三队 7 人。振捣棒 2 台。				
其 它 事 项	西沟: 因道路问题导致组件运输车辆无法通行。 阳朝: 现场发现村民阻工情况, 需要项目部尽快协调。				
本日现场监理人员	王孝金、王冲、白成、王登元				
记录人: 刘其	总监 (总监代表): 张军				