

监理日记

日期: 2014 年 10月2 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 9~20℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	拆站: 无施工. 站侧站: LT更换, 断路器调整. 集电线路: A24. D23基坑开挖. 西网: 交变基础桩清孔. 清池: 支架基础就位, 电缆沟开挖, 接地环网头制作. 巡视检查: 西网光伏区2号地坑, 且清池新地坑光伏区. 阳棚: 新区现场放点, 引引巡查. 上鼓: 现场巡查, 发现组件安装少数螺帽未紧, 要求施工单位安排整改.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 集电线路: A24. D23基坑开挖完成, D25基坑开挖完成40%, 管理队工人14人. 清池: 5#接地沟开挖370米, 围网200米, 管理队, 工人5人. 上鼓班组: 组件安装总量16328块, 当天完成72块, 累计完成量16328块, 管理队, 工人12人. 拆站: 无施工. 站侧站: 质量整改回复资料签字盖章完成, 独立避雷针基础钢筋绑扎完成. 管理队, 站侧站3. 清池(30-31): 西网接地沟开挖, 西网合金棒敷设, 支架立柱校正调平. 管理队, 工人17人. 阳棚班组: 桩基清缺, 管理队, 工人12人. 阳棚班组: 桩基放点230个, 累计放点2550个, 完成率68.2%. 管理队, 放点2人.
其它事项	无	
本日现场监理人员	王金, 王功, 王登元, 刘德文	
记录人: 王	总监 (总监代表): 王金	