

监理日记

日期：2024 年 10 月 24 日

星期：四

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

天气：晴

气温：10~22℃.

监 理 工 作 情 况	桩基：调度对点位。 对侧站：平陆间隔东侧路基施工，间隔验收整改。 集电线路：A214、A215号铁塔基础浇筑，B213、B214号铁塔基础开挖，B214号铁塔绑扎，B26号杆塔组立。 西侧：增补区组件散料及支架安装，西侧2地块支架基础散料。 洪池：30、31区支架散料及支架安装、25、32区支架散料及安装，格栅制作，参加总包一起对东郑光伏区12区验收。 巡视检查洪池光伏区。 东郑：光伏区验收支架少数位置帽未紧，安排施工单位整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	西侧班组：组件散料12块，基础浇筑15组，管理1人，作业7人。 洪池地块：32号散料、立柱、檩条，管理2人，工人21人。 上郑地块：地块5安装小横条，地块1交流电排架（含逆变器总包），管理4人，电工6人。 洪池（30、31）：散料25组，支架安装15组，箱变基础防水施工，箱变油池钢筋格栅制作，立柱散料，电缆沟开挖，管理2人，作业16人。 集电线路：A214、A215基础浇筑完成，B213基础开挖完成，B214基础开挖完成80%，B26、B27组塔完成20%，管理4人，施工19人。 西侧地块：基础浇筑点18个，基础桩3186/20个，组件散料443块，管理2人，散料4人，安装12人，作业2人，电缆敷设4人，作业6人。 桩基：调度对点，对侧站：转消缺，西侧检修道路碎石层不压实。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金、王明、王登元、刘德久。
记录人：王明		总监（总监代表）：王孝金