

监理日记

日期: 2024 年 10 月 25 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 9~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	拆站: 调度对景光缆熔接. 对侧站: 询缺整改. 集电线路: A22, A22-1 号铁塔基础浇筑. B214 号铁塔基础开挖. D2 线加工钢筋. D2 6, D2 7 号铁塔杆塔组立. 西洞: 随补区组件散料及安装支架. 洪池: 30, 31 区支架散料及安装支架. 事故迎格棚制作. 25, 32 区支架散料及安装. 格栅制作. 参加总包一起对东邦光伏 9 区验收. 召开监理例会. 阳朝: 沉井组件散料. 桩机引孔安全巡查. 现场桩孔抽查. 接地沟开挖检查. 东邦: 光伏区验收. 支架散料. 螺母未紧. 组件安装边压未紧. 安排施工单位整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上海电力安装第一工程有限公司</td><td> 洪池: 2, 3 地块交流电缆头已完成. 管理 4 人, 电气 6 人. 洪池: 32 井散料. 安装斜梁. 檩条. 管理 2 人, 工人 3 人. 西洞 1 班组: 支架安装 (含檩条) 22 组. 管理 1 人, 作业 7 人. 西洞 2 班组: 桩基引孔 134 个. 支架安装 10 组. 组件散料 2 块. 管理 2 人, 钢筋 4 人, 安装 12 人, 作业 2 人, 电缆敷设 4 人, 作业 6 人. 洪池 (30 引): 支架安装 (含檩条) 30 组. 直流电缆敷设 0.21MW. 箱变基础. 防水施工. 箱变迎池钢格栅制作. 组件散料. 电缆沟开挖. 管理 2 人, 作业 4 人. 集电线路: B213, B214 基础开挖完成. D2 7 组塔完成. A22, A22-1 基础浇筑完成. 管理 4 人, 施工 9 人. 拆站: 调度对景完成. 光伏通讯柜光纤熔接完成. 2 根 3 人. 对侧站: 东侧检修道路碎石层重新整平. 碾压完成. 电缆沟检修道路路基开挖. 管理 3 人, 电气 3 人, 电气 3 人, 电气 3 人, 光纤熔接 1 人. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	洪池: 2, 3 地块交流电缆头已完成. 管理 4 人, 电气 6 人. 洪池: 32 井散料. 安装斜梁. 檩条. 管理 2 人, 工人 3 人. 西洞 1 班组: 支架安装 (含檩条) 22 组. 管理 1 人, 作业 7 人. 西洞 2 班组: 桩基引孔 134 个. 支架安装 10 组. 组件散料 2 块. 管理 2 人, 钢筋 4 人, 安装 12 人, 作业 2 人, 电缆敷设 4 人, 作业 6 人. 洪池 (30 引): 支架安装 (含檩条) 30 组. 直流电缆敷设 0.21MW. 箱变基础. 防水施工. 箱变迎池钢格栅制作. 组件散料. 电缆沟开挖. 管理 2 人, 作业 4 人. 集电线路: B213, B214 基础开挖完成. D2 7 组塔完成. A22, A22-1 基础浇筑完成. 管理 4 人, 施工 9 人. 拆站: 调度对景完成. 光伏通讯柜光纤熔接完成. 2 根 3 人. 对侧站: 东侧检修道路碎石层重新整平. 碾压完成. 电缆沟检修道路路基开挖. 管理 3 人, 电气 3 人, 电气 3 人, 电气 3 人, 光纤熔接 1 人.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	洪池: 2, 3 地块交流电缆头已完成. 管理 4 人, 电气 6 人. 洪池: 32 井散料. 安装斜梁. 檩条. 管理 2 人, 工人 3 人. 西洞 1 班组: 支架安装 (含檩条) 22 组. 管理 1 人, 作业 7 人. 西洞 2 班组: 桩基引孔 134 个. 支架安装 10 组. 组件散料 2 块. 管理 2 人, 钢筋 4 人, 安装 12 人, 作业 2 人, 电缆敷设 4 人, 作业 6 人. 洪池 (30 引): 支架安装 (含檩条) 30 组. 直流电缆敷设 0.21MW. 箱变基础. 防水施工. 箱变迎池钢格栅制作. 组件散料. 电缆沟开挖. 管理 2 人, 作业 4 人. 集电线路: B213, B214 基础开挖完成. D2 7 组塔完成. A22, A22-1 基础浇筑完成. 管理 4 人, 施工 9 人. 拆站: 调度对景完成. 光伏通讯柜光纤熔接完成. 2 根 3 人. 对侧站: 东侧检修道路碎石层重新整平. 碾压完成. 电缆沟检修道路路基开挖. 管理 3 人, 电气 3 人, 电气 3 人, 电气 3 人, 光纤熔接 1 人.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王孝金, 王孝, 王孝云, 刘德文				
记录人: 陈	总监 (总监代表): 王孝金				