

监理日记

日期: 2024 年 10 月 4 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 12~24℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	升站: 无施工. 对侧站: CT跨接导线安装. 独立避雷针基础浇筑. 脚螺栓安装固定完成. 输电线路: A22 铁塔基础开挖. A216. A213. A212. A210. D25. D24. D23 铁塔基础支模. 西沟: 增补区交便散料. 济池: 30-31 区环网接地沟开挖. 环网接地合金棒敷设. 支架立柱校正调平. 区环网接地沟开挖. 巡视检查阳朝 2 地块及阳朝光伏区. 召开监理例会. 阳朝: 新区规范设置. 312 区有. 上午: 现场检查. 发现架安发少. 需补装. 要求施工单位安排整改.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="331 1059 512 1106">承包单位</th><th data-bbox="512 1059 1538 1106">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="331 1106 512 1805"> 上海电力安装第一工程有限公司 </td><td data-bbox="512 1106 1538 1805"> 升站组: 地块 3. 4 组串连接完成. 地块 1. 2 打对穿. 管理 4 人. 工人 12 人. 输电线路: A22 基础开挖完成 80%. D25. D23. D24 基础支模完成. 管理 3 人. 施工人数 14 人. 升站: 无施工. 对侧站: 独立避雷针基础混凝土浇筑完成. 新 CT 跨接导线制作和安装完成. 母线倒刀角缺角重新调整. 管理 3 人. 工人 10 人. 西沟 2 组: 桩基放线 200 个. 桩基浇筑 120 个. 桩基浇筑 120 个. 管理 1 人. 工人 12 人. 西沟 1 组: 散料 40 组. 管理 1 人. 工人 12 人. 济池 30-31: 环网接地沟开挖. 环网合金棒敷设. 支架立柱校正调平. 管理 1 人. 作业人数 17 人. 阳朝 2 组: 桩基放线 200 个. 桩基浇筑 120 个. 管理 2 人. 施工 4 人. 312 2 人. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安装第一工程有限公司	升站组: 地块 3. 4 组串连接完成. 地块 1. 2 打对穿. 管理 4 人. 工人 12 人. 输电线路: A22 基础开挖完成 80%. D25. D23. D24 基础支模完成. 管理 3 人. 施工人数 14 人. 升站: 无施工. 对侧站: 独立避雷针基础混凝土浇筑完成. 新 CT 跨接导线制作和安装完成. 母线倒刀角缺角重新调整. 管理 3 人. 工人 10 人. 西沟 2 组: 桩基放线 200 个. 桩基浇筑 120 个. 桩基浇筑 120 个. 管理 1 人. 工人 12 人. 西沟 1 组: 散料 40 组. 管理 1 人. 工人 12 人. 济池 30-31: 环网接地沟开挖. 环网合金棒敷设. 支架立柱校正调平. 管理 1 人. 作业人数 17 人. 阳朝 2 组: 桩基放线 200 个. 桩基浇筑 120 个. 管理 2 人. 施工 4 人. 312 2 人.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安装第一工程有限公司	升站组: 地块 3. 4 组串连接完成. 地块 1. 2 打对穿. 管理 4 人. 工人 12 人. 输电线路: A22 基础开挖完成 80%. D25. D23. D24 基础支模完成. 管理 3 人. 施工人数 14 人. 升站: 无施工. 对侧站: 独立避雷针基础混凝土浇筑完成. 新 CT 跨接导线制作和安装完成. 母线倒刀角缺角重新调整. 管理 3 人. 工人 10 人. 西沟 2 组: 桩基放线 200 个. 桩基浇筑 120 个. 桩基浇筑 120 个. 管理 1 人. 工人 12 人. 西沟 1 组: 散料 40 组. 管理 1 人. 工人 12 人. 济池 30-31: 环网接地沟开挖. 环网合金棒敷设. 支架立柱校正调平. 管理 1 人. 作业人数 17 人. 阳朝 2 组: 桩基放线 200 个. 桩基浇筑 120 个. 管理 2 人. 施工 4 人. 312 2 人.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王学金. 王中. 王登元. 刘皓文				
记录人: 陈	总监 (总监代表): 王学金				