

监理日记

日期: 2024 年 11月 2日

天气: 阴

星期: 六

气温: 8~19℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	开压站: 开压站与对侧站间隔进行 线路光差 保护对调完成. 对侧站: 母线停电接引完成. 集电线路: A23、B22号铁塔基础开挖, A214号杆塔组立. 光伏: 无机散组件 支架安装. 光伏: 30-31区支架、组件安装及散料、直流电缆穿管、逆变器安装、交流电缆/桥架、电缆沟开挖、29、32区支架散料、支架安装、调整支架、使用电缆敷设. 巡视检查 光伏、上落、集电线路、对侧站、开压站施工现场. 光伏区巡视检查 安全情况良好.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	清池班组: 支架安装 22组. 管理 2人, 工人 3人. 上落地块: 5号地块安装桥梁盖板. 管理 3人, 电气 1人. 集电线路: B22基坑开挖完成65%, A214杆塔组立完成, A215组塔完成50%, A23基坑开挖完成85%, 管理 4人, 施工 15人. 二期2: 桩基破 313L 200T, 散料 319段. 组件安装 182块. 管理 2人, 工人 28人. 清池(30-31): 组件安装 130块. 电缆沟开挖, 直流电缆穿管, 立杆安装. 管理 2人, 作业人员 40人. 二期1组: 散料(组件): 230块. 管理 1人, 作业 16人. 开压站: 线路保护对调完成. 对侧站: 国网停电操作, 母线接引完成, 扩建围墙封口墙面抹灰和顶棚完成, 围墙外例散水施工. 管理 3人, 对侧站接引 10人, 土建 6人.	
	其它事项	无	
	本日现场监理人员	王浩, 王元, 刘德文	
记录人: 侯	总监(总监代表): 王浩		