

监理日记

日期: 2020 年 11 月 29 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3 ~ 10°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p><u>电站电气消缺整改.</u></p> <p><u>集电线路: A23号隔离开关安装完成, B21号杆塔组立完成, A21-A210号导地线放线完成.</u></p> <p><u>升压站: 30、31区组件安装, 直流中压方头C插头制作, 高压电缆沟回填, 29、32地脚支架及组件安装, 支架桩调直, 低压电缆敷设.</u></p> <p><u>场内: 支架桩基础放样及支架桩基础引孔.</u></p> <p><u>巡视频查: 临汾光伏及西阳光伏.</u></p> <p><u>西阳光伏: 1区地脚基础浇筑旁站, 临汾基础浇筑巡查, 西阳A5地脚桩基浇筑少数桩帽不垂直, 安排施工单位整改, 安全情况好.</u></p> <p><u>30#杆: 箱变基础浇筑, 精刷, 油池钢筋绑扎巡查; 基础安装检查; 现场桩基础浇筑旁站.</u></p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p><u>集电线路: A22-1隔离开关安装完成, B22号杆塔组立完成, 带理4人, 施工人员2人.</u></p> <p><u>升压站: 消缺, 项目管理2人.</u></p> <p><u>支架及消地 12组, 组件安装280块, 带理3人, 工人3人, 叉车1台, 升机1台.</u></p> <p><u>上塔班组: 沿箱变基础垫层, 底板浇筑, 动模、圈梁底板浇筑完成, 带理1人, 浇池(30-31), 支架安装(含檩条)3组; 组件安装780块, 高压电缆沟回填, 带理2人, 作业45人.</u></p> <p><u>耐引班组: 旗基础放样486套, 旗基础引孔105个, 带理1人, 作业3人, 旗引1组.</u></p> <p><u>西阳1班组: 直流电缆敷设0.18从W, 带理1人, 作业20人.</u></p> <p><u>西阳2班组: 旗基础浇筑240个, 带理人员1人, 施工人员14人.</u></p> <p><u>阳朔2班组: 旗基础浇筑1500个, 逆变器安装5台, 支架安装(含檩条)6组, 带理2人, 旗机2台, 旗基础引孔人员4人, 旗基础浇筑作业11人, 电气人员7人, 旗基础作业人员4人.</u></p>
其它事项	无	
本日现场监理人员	<u>王培金、王伟、王锐元、刘德文</u>	
记录人:	<u>王培金</u>	总监(总监代表): <u>王培金</u>