

监理日记

日期: 2024 年 12 月 27 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 7~4℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

升站: 消防通道 门检查, 消防材料备料.
 集电线路: C15 号铁塔电缆, 支架安装.
 消池: 30-31 区支架 消防整改, 环网接地沟开挖, 5.32 地块组串 接地横排连接, 直流电缆穿保护套管, 进路电缆沟开挖及回填.
 静: 支架及组件散料, 电缆沟及接地沟开挖, 支架安装及组件安装.
 巡视检查消池及阳朝 2 光伏区现场.
 西沟: 光伏区巡查, 箱变 6 区域 部分斜撑不受力, 字排整改, 该情况优.
 阳朝: 现场组件散料, 安装, 高低压电缆敷设巡视检查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

上海电力安
装第一工程
有限公司

消池(30-31): 支架消防 管理 2 人, 作业人员 6 人.
 静: 散料(支架) 10 组, 支架安装(含檩条) 20 组, 散料(组件) 720 块, 组件安装 130 块, 电缆沟及接地沟开挖, 管理 1 人, 作业 3 人.
 集电线路: C15 电缆 支架安装完成, 管理 4 人, 施工 1 人.
 消池组: 安装小横排, 接地, 电气消防 管理 2 人, 施工 1 人, 叉车 1 台, 拖车 1 台.
 升站: 消防 项目管理 2 人.
 阳朝 2 组: 散料(组件): 576 块, 组件安装 576 块, 交流电缆敷设 0.4MW, 高压 电缆敷设 4MW, 管理 2 人, 安装 1 人 32 人, 电工 14 人.
 西沟组: 消防, 管理 1 人, 作业 10 人.

其它事项

无

本日现场监理人员

王强, 王强, 王强, 刘德文.

记录人:

王强

总监(总监代表):

王强