

监理日记 ()

日期: 2024 年 5 月 30 日

天气: 阴转多云

星期: 四

气温: 2~18℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	征站: 土建及电气前期整改. 集电线路: 1# X1731 塔块开挖. 进线线路: G12-32 自稳 路缺. 对侧站: 杆塔施工. 西向: A1、A2 地块支架、组件安装, A2 地块电缆桥架制作安装, 4#、5、7# 地块支架、组件安装, 4-7# 地块补机散料, 4-7# 地块敷设直流电缆. 自 然吊组搬运, 4-6# 箱变基础墙体砌筑. 西向光伏区地块围栏施工安装. 增加总包进线线路 G12-G12 号铁塔 完成初验收. 巡视检查西向及东征站现场施工情况. 东征: 17 根塔后补支架安装巡查, 15# 区域初验. 安装消缺整改. 西向: 东征补机散料. 支架安装巡查, 箱变基础推力测试 西向交流电缆敷设. 箱变基础钢筋绑扎. 支模检查.
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司 施工内容及进度 集电线路: X1731 钢筋绑扎, 支模完成. 现场管理 2 人, 施工人员 5 人. 东征: 支架安装: 工程总量 2661 组. 组件安装: 工程总量 69186 块. 箱变安装: 累计完成 10 台. 9#、11# 支架整改, 18# 方阵安装小梁, 15# 洞光伏板 开路电压, 19# 洞光伏区直流电压. 人员配置: 管理 10 人, 电工 15 人, 装载机 2 台, 挖机 1 台.

		图例: 6、A2号地块散料支架10组。 6、7、8、A1号地块散料组件282块。 4、5、A2号地块安装支架(含檩条)18组。 6、7、A1号地块安装组件650块。 4-6号地块直拉电缆敷设800米。 A2地块电缆桥架制作30米。 4-6号屋顶基础圈梁绑筋、支模。 人员机具: 现场管理7人, 安装: 5人, 散料18人, 新变更施工 人员10人, 电气施工员18人, 装载机1台, 操作人员1人, 自卸车 1台, 操作员1人, 无人机5台, 操作员5人。 图例(71-74): 安装支架(含檩条)45组。 无人机安装散料4台组。 人员机具: 管理3人, 71区和72区安装安装19人, 72区安装安装17 人, 无人机散料3台, 配合散料6人, 散料11人, 7人。 图例(75-77): 支架安装完成20组, 安装散料8组。 组件散料648块, 屋顶基础圈梁支模。 图例: 电气消缺, 送电线路: G22-G32验收。 对侧站: 地基处理, 开挖87根。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝全、王坤、王浩元、刘德文
记录人: 侯	总监(总监代表): 王孝全	