

监理日记 ()

日期: 2014 年 6 月 15 日

天气: 晴转多云

星期: 六

气温: 25~37°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	<p>升站: 电气消缺整改。 对侧站: 设备基础开挖、地基处理。</p> <p>集电线路: XD6 铁塔基础挖挖, 730 杆塔组立。</p> <p>面网: A1-A2 地块支架及组件安装, A1 地块电气组串倒位接地安装, 无人机散料, 4-6 号地块组件安装, 无人机散料, 4 号地块安装电缆桥架, 4 号地块铺设边坡覆石网, 4-6 号箱变基础抹灰, 盒吊组件倒运。</p> <p>参加总包单位一起对西侧地块, 2 区, 3 区支架、组件、电气安装复验收。</p> <p>会议纪要整理。</p> <p>东区: 1# 14# 箱变区域测相序, 1# 1# 反馈 消缺质保安排整改。</p> <p>12# 区域后补桩基引孔, 1# 1# 试固桩安装巡检。</p> <p>附带: 支架安装、组件安装、电气安装、组件散料发放巡检,</p> <p>4-7# 铺设 4# 3# 地板。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
施工情况	上海电力安装第一工程有限公司	<p>东区: 15# 16# 8# 3# 阵电气消缺。</p> <p>12# 16# 支架组件消缺, 15# 1# 箱变放坡,</p> <p>管理 10 人, 安装工人 27 人, 钢丝 5 人, 加工 6 人, 运壳 26 人,</p> <p>装载机 1 台。</p> <p>附带(1#-7#): 支架安装(含木模) 今日完成 10 组,</p> <p>组件散料完成 800 块。</p> <p>组件安装 完成 520 块。</p> <p>电气安装: 今日完成 10 KM。</p>

	<p>人员机具管理3人，22-23区支架安装2人，组件安装23人，辅助工人13人，挖机1台，5台无人机。</p> <p>集电线路：原D16基础拆除完成 D16基坑掏挖完成。 D30杆塔组立完成。</p> <p>人员机具：管理4人，施工人员15人。</p> <p>30#杆(25-2)：组件安装：780片。 绝缘子安装 108片。</p> <p>人员机具：管理4人，组件安装20人，装载机1台，驾驶员1名，无人机6台，工人6人。</p> <p>升压站：电气消缺。</p> <p>逆变器站：无。</p> <p>对侧站：设备基础垫层设备完成。 项目管理3人、对侧1站5人。</p> <p>面沟：4.5,A2地快散料组件492块。 5.A2号地快安装组件416块。A2地快接地带铺设0.3km。 场内地块电缆桥架制作50米，光伏围栏安装1600米 道路铺设边坡防落石网350平方米。4-6号箱变操作扶梯。 管理人员7人，安装46人，散料12人，电气18人，装载1台，装载机操作1人，自卸吊车1台，操作员1人，无人机1台，操作4人。</p>
--	---

其它事项	无	
本日现场监理人员	褚星，王伟，王景元	
记录人：朱英	总监（总监代表）：褚星	