

监理日记

日期: 2025 年 2 月 16 日

天气: 晴

星期: 7

气温: $-2-12^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 监理单位 监理单位	参加业主巡视洪池光伏场区。 编制洪池光伏场区缺陷通病总结表。 东郑18到19区箱变高压电缆故障排查巡视检查， 下发监理通知单182。		
施工情况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 巡视检查现场 升压站管理人员1人。东郑管理人员2人。西沟管理人员2人。挖机临 洪池、郝口、东郑、上苏、个利逆变器通讯不通厂家人员 排查。 东郑18区到19区箱变高压电缆故障，厂家人员来项目部 排查故障原因。	
其它事项	无		
本日现场监理人员	王孝金，王励		
记录人：王励	总监（总监代表）：王孝金		