

监理日记

日期: 2025 年 3 月 13 日

天气: 阴.

星期: 四

气温: 6-14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查洪池光伏区现场, 参加业主项目经理及总包人员巡查光伏区 按业主项目经理要求归档资料. 编制整理监理资料, 检查施工过程资料.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 上海电力安 装第一工程 有限公司 升压站管理人员, 施工人员. 东郊管理人员, 施工人员. 西沟 管理人员, 施工人员. 洪池管理人员, 施工人员. 阳朝 管理人员, 施工人员. 视频监控管理人员, 施工人员. 升压站: 站内道路两侧重新涂刷油漆标线. 西沟: 支架及组件补缺整改. 东郊: 排查 0 电流支路. 洪池: 围栏基础开挖及浇筑. 支架及组件补缺整改. 上赤, 东郊, 赤阳, 视频监控基础开挖及电缆沟开挖 阳朝 0 电流支路排查.
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝金, 王励,
记录人:		王励,
总监 (总监代表):		王孝金.