

监理日记

日期: 2025 年 3 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查洪池光伏区现场, 参加业主单位及第三方接地测试上林及东邦光伏区箱变、支架。 整理洪池30-31区验收问题 下发监理通知单-188、189。 编制整理监理资料		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员1人,施工人员1人。东邦管理人员1人,施工员1人。西沟管理 员1人,施工员1人。洪池管理人员1人,施工员1人。阳朝月管理人员1人, 施工员1人。视频监控管理人员1人,施工人员1人。 升压站:主站舱内部整改修复。 西沟:支架及组件请缺、围栏安装。 洪池:围栏基础开挖及浇筑。支架及组件请缺整改,支架组 件电气验收。 视频监控洪池地坑挖电缆沟、立杆。 阳朝月:四平方线整理	
其 它 事 项	无。		
本 日 现 场 监 理 人 员		王孝金 王砥	
记 录 人:		王砥	总 监 (总 监 代 表): 王孝金