

监理日记

日期: 2025 年 4 月 13 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 10-20℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查阳朝2光伏场区。 参加业主单位、总包单位及监理单位对阳朝2地块复验收工作。 上蔡地块初验收问题汇总整理 阳朝2地块大风天气下一处压块损坏,已及时处理。 施工资料签收。 编制整理监理资料,下发监理通知单-197。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员以,施工以。西河管理以,施工以。洪池管理以, 施工以。东郑管理以,施工以。视频监控管理以,施工以。 升压站:路灯接地挖沟。 洪池及东郑:先复验收问题清单整改。 视频监控:东郑基础二次浇灌表面抹灰处理。 东郑:除草及清单整改。
其它事项	无。	
本日现场监理人员		王孝金, 王师
记录人: 王师。		总监(总监代表): 王孝金。