

监理日记

日期: 2025 年 4 月 17 日

星期: 四

天气: 晴

气温: $18-32^{\circ}\text{C}$

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作情况	巡视检查上蔡光伏场区升压站。 参加总包单位、监理单位组织对上蔡20、24、28区复验收。 上蔡20、24、28区复验收问题汇总整理。 升压站监控杆、照明杆接地整改后验收：发现接地沟开挖深度不足。 ②接地扁铁搭接长度不足。 下发监理通知单200-（附照片）21-22、23复验收。 编制整理监理资料。		
施工情况	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员以，施工人员以。西沟管理人员，接地管理人员，施工以。视频监控管理人员，施工以。附朝管理人员，施工以。 升压站：路灯接地扁铁焊接，生活给水管铺设，西沟及附朝光伏区复查问题，请缺整改。 视频监控：接地地坑监控立杆基础二次灌浆。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员	王孝金、王励。		
记录人：王励。	总监（总监代表）：王孝金。		