

监理日记

日期: 2025 年 4 月 18 日

天气: 晴转小雨

星期: 五

气温: 15-30℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查东郑光伏场区、升压站区域。 参加总单位监理单位组织对东郑 9、10、11、12 区复验收。 东郑 9、10、11、12 区复验收问题汇总整理,初验收问题汇总整理。 下发监理通知单-201(升压站接地整改)。 下发监理通知单-202(东郑 9、10、11、12 区复验收)。		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	上海电力安 装第一工程 有限公司 升压站管理人员以,施工队。西沟管理以,洪池管理以,施工队。视频监控管理以,施工队。阳朝管理以,施工队。东郑管理以,施工队。 升压站:路灯接地有回填。 西沟及阳朝光伏区复查问题补缺整改。 视频监控:洪池及上苏地块监控杆基础二次灌浆。
其 它 事 项	无。		
本 日 现 场 监 理 人 员	王春金、王旭		
记 录 人:	王旭		总监(总监代表):王春金