

监理日记

日期: 2025 年 4 月 26 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 15-28°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 监理单位名称 监理单位资质 监理单位地址 监理单位电话 监理单位盖章	巡视检查西沟光伏区及升压站现场。 西沟地块箱变围栏专项检查,发现防火责任人未明确,围栏油漆等问题。 升压站现场问题排查。 光伏区复验收问题,共享表格编制。 施工资料签收,编制整理监理资料。		
施工情况 施工内容 施工进度 施工质量 施工安全 施工环保	承包单位 上海电力安装第一工程有限公司	施工内容及进度 升压站管理人员,施工队。西沟管理人员,施工队。洪池管理人员,施工队。视频监控管理人员。阳朝管理人员,施工队。 升压站,电气消缺整改,站内除草。 西沟及阳朝光伏区复查问题,请款整改。 视频监控:升压站调试。 洪池光伏区复查问题,请款整改。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员	王寿金,王阳。		
记录人: 王阳。	总监(总监代表): 王寿金。		