

监理日记

日期: 2025 年 4 月 30 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 18-29℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查洪池及上苏光伏场区。 参加洪池站单位及监理单位组织对光伏区节前安全检查。 发现上苏集塔隔离刀闸围栏安装不牢固,已要求施工单位加固。 施工资料签收,施工过程资料检查。 编制整理监理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	升压站管理人员以,施工队以,西沟管理人员以,施工队以,东郑管理人员以,施工队以,视频监控管理人员以,阳朝管理人员以,电气队以。 升压站: 电气资料整改。 西沟及阳朝光伏区复查问题请整改。 视频监控: 等设备暂无施工。 东郑及洪池光伏区复查问题请整改。	
其它事项	无。		
本日现场监理人员		王春金, 王师	
记录人: 王师		总监(总监代表): 王春金	