

# 监理日记

日期: 2025 年 6 月 1 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 14 - 20℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>巡视检查西沟光伏区及升压站。<br/>西沟新增组串直流电缆沟验收, 支架安装质量检查。<br/>协助业主单位整理平陆项目前期手续资料。<br/>因监理基本表式更换, 监理资料重做中。</p> |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>承包单位</p>                                                                                        | <p>施工内容及进度</p>                                                                                                                                                                                         |  |
|                                        | <p>上海电力安<br/>装第一工程<br/>有限公司</p>                                                                    | <p>升压站管理人员以, 施工人员以, 西沟管理人员以, 施工人员以, 无人机以, 东郊管理人员以, 施工人员以, 视频监控管理人员以。<br/>组串: 无问题。<br/>视频监控: 等设备暂无施工。<br/>东郊光伏区: 电缆桥架接地连接问题整改。<br/>西沟光伏区新增 1 组直流电缆沟开挖及回填, 支架安装, 压块组<br/>装, 支架檩条调整。<br/>西沟老地块 铺设防尘网。</p> |  |
| <p>其它事项</p>                            | <p>无。</p>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>本日现场监理人员</p>                        | <p>王孝金, 王磊</p>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |  |
| <p>记录人: 王磊</p>                         | <p>总监 (总监代表): 王孝金</p>                                                                              |                                                                                                                                                                                                        |  |