

监理日志（ ）

日期：2023 年 11 月 25 日
 天气：晴
 星期：六
 气温：-4—3℃

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、监理人员、总包单位对徐沟镇庄子村支架安装进行验收，存在的问题较多未通过。 2、监理人员、总包单位对集义乡西贾村支架安装进行验收，一户整改，组件安装两户重新报验。 3、监理人员对小店区进场组件进行检查，且对进场 2 车支架镀锌层进行检测，发现镀锌层不合格及镀锌层露底，不符合规范要求。 4、主持召开监理例会。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城建工程有限公司	施工人员：小店区户用 21 人、大棚 182 人、清徐县户用 202 人、大棚 11 人、尖草坪区 11 人。 施工部位：太原市清徐县支架安装完成 255kW，累计安装约 31225KW；组件安装完成 170kW，累计完成约 26750kW；逆变器安装完成 1 台，累计安装 503 台约 16280KW；累计并网约 293. 23KW。 小店区户用支架安装累计安装约 1100kW；组件安装累计安装完成 806. 68kW。逆变器累计安装 10 台合计 301KW；累计并网 37 kW。工商业：设计无进展、现场无施工。小店区侯家寨大棚支架下料、开孔制作完成 2T。马练营小区支架下料、开孔制作 2T，支架安装完成 0. 13MW。 尖草坪区支架安装累计安装完成 1650KW；组件安装完成 10KW，累计安装约 1619KW；逆变器累计安装 9 台，合计 325KW；并网累计约 201. 58kW。 清徐县支架安装今日合计完成 11 户，累计完成 814 户；组件安装今日合计完成 13 户，累计完成 631 户；逆变器安装今日合计完成 1 台，累计完成 503 台；并网累计完成 7 户。 小店区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 16 户；并网累计完成 1 户。 尖草坪区支架安装累计完成 43 户；组件安装累计完成 40 户；逆变器安装合计完成 7 户，共 9 台逆变器；累计并网完成 5 户。
其 他 事 项	马练营小区支架到货 2T	
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 朱号兵 王登营 陈国林 苏航
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐耀生