## 监理日志()

日期: <u>2025</u>年 <u>02</u>月 <u>11</u>日

天气: 雨夹雪 星期: 二 气温: <u>-7~7℃</u>

工程名称: 山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监	1、监理人员	对罗家庄大棚支架安装进行巡检,对发现的问题要求施工单位及时进行整改。
理工	2、监理人员对年年丰大棚、龙家营大棚进行巡查。	
作	3、整理项目资料。	
情况		
	施工单位	施工内容及进度
	通号工程局集团城全司	施工人员:罗家庄大棚8人。
		施工部位:杨李青昕辰立种植大棚:直流侧:组件安装完成93%。晓村:直流测:
		逆变器安装完成 95%, 直流电缆施工 92%。鸿鑫渔场: 直流侧: 打桩完成 100%。
		杨李青润鑫养殖二期:直流测:交流、控制电缆施工94%,汇流箱安装完成71%。
		罗家庄(1-4期):直流测:打桩完成85%,支架安装完成9%,组件安装完成13%。
		年年丰养殖大棚:直流侧:支架安装完成77%。龙家营大棚:直流测:一号地块:
		逆变器安装完成 91%, 直流电缆敷设完成 100%, 交流、控制电缆施工 20%。二号
		地块: 逆变器安装完成 23%, 直流电缆敷设完成 33%。三号地块: 逆变器安装完
		成 60%, 直流电缆敷设完成 10%。四号地块: 汇流箱安装完成 100%, 直流电缆敷
		设完成 73%。五号地块: 逆变器安装完成 100%。六号地块: 变压器施工完成 30%。
		学校西地块:支架安装完成 80%。35KV 变电站:土建部分:防火墙施工。安装部
		分: 35kv 变电站已完成送电,网线接头制作,二次系统调试,站内控制室静电地
		板铺设,龙家营部分站内对点调试。35KV线路: 10KV集电线路施工。电缆中间
		接头井顶板浇筑。G1 铁塔引流线安装。龙家营光伏区 4#地块组件串接线、汇流
		箱接线。
其 他		
事项		
本日现场监理人员		黎建光 刘晨瑞 王相成 孔令才 张晖
记录人: 刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生