

监 理 日 志

日期: 2023 年 7 月 6 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 25-32℃

工程名称: 大陆汽车电子(连云港)有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查直流电缆桥架安装。 2、检查支架安装情况,有螺丝未紧固到位,现场要求整改。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、支架安装 2、电缆桥架安装 施工人员 6 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 朱友军

