

监 理 日 志

日期: 2023 年 7 月 10 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25-32℃

工程名称: 大陆汽车电子(连云港)有限公司 228.9kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装, 要求施工人员正确佩戴安全帽。 2、现场检查电缆桥架固定, 电缆穿管连接。 3、要求清理屋面施工垃圾, 固定已分散的组件。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、组件安装 2、垃圾清理 施工人员 5 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 朱友军

