

监理工作日记

项目名称:中车戚墅堰机车有限公司 5.942 兆瓦分布式光伏发电项目

2023 年 7 月 12 日 星期： 三		天气： 晴	气温： 28° -37°
监理人员动态： 1 人		材料进场、见证取样、合格情况：	
施工人员动态： 15 人、管理人员 5 人			
施工机械动态：			
施工进度情况	1、二联厂房防水卷材铺设,安全围栏安装.		
检查发现的问题	1、现场巡视发现，进出施工现场未设置安全警示标志，安全爬梯超过 15 米未设置防坠器。		
处理措施、意见、结果	现场已知会总包，总包表示按要求抓紧落实到位。		
协调内容及其它			
记录人	田在欣	总监签阅	修智明

