

# 监 理 日 志

日期： 2023 年 12 月 20 日

天气：晴

星期：三

气温：-6-3℃

工程名称:均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                                     |                                               |  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、开箱检查到场气象站设备。<br>2、提醒施工人员屋面作业注意防滑。<br>3、检查箱变交流电缆防火封堵。<br>4、监理资料整理。 |                                               |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                 |  |
|                            | 浙江华伏太阳能科技有限公司                                                       | 1、逆变器交流电缆终端制作<br>2、气象站安装<br>施工人数 5 人，管理人员 1 人 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                     |                                               |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                     | 南玉荣                                           |  |
| 记录人：南玉荣                    |                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                          |  |