

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 23 日

天气：晴

星期：六

气温：-4-5℃

工程名称：均胜汽车安全系统（安徽）有限公司 5762.285kWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场挖机司机操作证。 2、旁站 SVG 电缆头制作，电缆耐压绝缘试验。 3、检查箱变及预制场接地安装。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、高压电缆头制作、耐压绝缘试验 施工人数 9 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	