

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 26 日

星期：二

天气：多云

气温：15-22℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查办公楼屋面支架安装，发现 1 处螺丝松动，现场要求紧固。 2、检查进场吊车司机操作证。 3、检查 3#屋面交流电缆敷设。 4、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、1#办公楼屋面支架安装 2、3#屋面交流电缆敷设 施工人数 20 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	