

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 27 日

天气：多云

星期：三

气温：16-25℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及钢丝绳。 2、检查各屋面交流电缆敷设。 3、检查办公楼屋面支架安装。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、1#办公楼屋面支架安装 2、1#配电房交流电缆接线 施工人数 20 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	