

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 1 日
星期： 日

天气：多云
气温：7-23℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#、3#屋面电缆桥架整改情况。 2、检查 2 期配电房并网柜交流电缆头制作。 3、检查并网柜防火封堵，母排螺丝画定位线。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、2#、3#屋面直流电缆桥架整改 2、1#配电房交流电缆接线 3、2#屋面接地扁铁安装 施工人数 17 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：