

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 15 日
星期： 日
工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

天气：多云
气温：11-16℃

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#屋面接地扁铁连接。 2、检查 1#屋面 MC4 接头制作连接。 3、审查施工单位报审资料。 4、确认供电局装表时间。 5、监理资料整理。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、办公楼屋面直流电缆敷设 2、2#屋面接地扁铁连接 施工人数 12 人，管理人员 1 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	