

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 08 月 30 日 星期 三		气候	雨	气温	22-26℃
监理单位 动态：监理单位 1 人				材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理 1 人，施工人员 6 人						
施工机械动态：无						
施 工 部 位 进 度 情况	下雨未施工 桥架材料进场进行检查，发现桥架盖板不符合图纸要求，已退回厂家重新发货					
监 理 今 日 工 作 内容	现场检查材料					
检查发现的 问题及处 理措施、 意见、 结果						
协 调 内 容或 其他						
记录人	苏航		总监签阅			