

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 28 日

天气：晴

星期：二

气温：13~4℃

工程名称:京能科技明月海洋二期 1.65MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查直流桥盖板安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查直流开路电压情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 伊亚 电力 工程 有限 公司	1、直流桥架盖板安装 2、检查直流开路电压	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 6 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	