

监 理 日 志

日期: 2024 年 01 月 22 日
星期: 二

天气: 阴
温度: -19—7℃

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、审查总包的开工资料; 2、熟悉图纸、学习规范; 3、现场巡视箱变实验	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海能辉	1、二次柜控制电缆接线完成 2#变压器实验: 直流电组试验, 变比试验, 高低压绝缘电组试验, 交流耐压试验, 绝缘油色谱及耐压试验完成。 电缆: 绝缘电组, 交流耐压, 核对相序完成。 4、开关柜整体实验电流互感器及电压互感器、变比, 极性, 伏安特性, 绝缘电组, 交流耐压试验, 段路器分闸合闸同期, 回路电组, 绝缘电组, 交流耐压, 避雷器 1mA 下的 75%的泄露电流, 绝缘电组, 母线交流耐压绝缘电组试验, 取油样完成。 5、2 号地块逆变器安装完成, 低压电缆接线完成
本日现场监理人员		贾金光、蔡扣林
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 贾金光

