

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 27 日

天气：晴

星期：三 气温：13℃—21℃

工程名称：宜宾英发 49.8MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、查看桥架盖板安装情况； 2、查看 M1、W3、U2 屋面接地电阻检测情况，其中 W3 接地电阻值达到 11，不符合设计图纸要求，现场已要求施工单位整改；		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	中国中铁电气化局集团第一工程有限公司	一、进度： 已并网。 二、主要施工内容 1、桥架封盖； 2、并网发电试运行。 3、视频监控安装	
其它事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	