监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 10 日　　天气：晴

星期：日　　气温：2℃～11℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">巡视工地施工现场情况：

一、检查施工人员佩戴安全帽正常，。

二、检查组件安装良好，个别组件错位，已要求求整改，检查直放线组串连插口到位开路电压测试认真。

三、组件搬运还是我行我素，昨天已发通知单要求整改。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>上海晶日太阳能科技有限公司</td><td>一、组件安装、抬运、直流放线、组串连接、电表、互感器安装、垃圾清理。

二、二号车檩条安装、组件搬运、组件安装。

三、施工人员五十人，管理人员两人，吊车一台。</td></tr>
<tr><td>主要施工图片</td><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>胡学东</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:胡学东</td><td>总监理工程师:</td></tr>
</table>