

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 19 日

天气：晴

星期：二

气温：3℃~15℃

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	巡视工地施工现场情况： 一、检查施工人员佩戴安全帽正常。 二、检查原接地恢复良好，套管放线到位。 三、检查桥架接地牢固，桥架固定到位。 四、接地焊接呈鱼鳞状，搭接符合规范要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海晶日太阳能科技有限公司	一、一号车间直流套管、接地连接，原屋面接地网恢复焊接。 二、桥架安装固定、直流套管放线。 三、施工人员十二人，管理人员两人。
主要施工图片	 建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：桥架固定 拍摄时间：2024.03.19 15:03  建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KWp 分布式光伏发电项目 施工内容：逆变制作安装 拍摄时间：2024.03.19 10:40	
本日现场监理人员		胡学东
记录人：胡学东		总监理工程师：