

监 理 日 志

日期：2024 年 03 月 19 日

天气：阴

星期：二

气温：4~17℃

工程名称：京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 E1 组件、直流电缆敷设情况，符合设计及规范要求。 2、检查 A1 接地扁铁安装、组件安装，直流电缆敷设质量，符合设计及规范要求。 3、检查顶管准备工作情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、E1 接地扁铁分散安装，直流电缆敷设。 2、A1 接地扁铁安装、组件安装，直流电缆敷设。 3、厂区顶管施工准备工作。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 3 人 施 工 人 员 34 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	