

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 21 日

天气：阴

星期：日

气温：13~22℃

工程名称:京能科技睿博家居 5MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 A1 逆变器直流电缆接入、桥架盖板分散质量。符合设计及规范要求 2、检查 E1E2 交流电缆电缆头制作安装、电缆绝缘测试质量，符合设计及规范要求。 3、检查设备基础抹灰、墙体防水质量，符合设计及规范要求。 4、配电房停电并柜、旁站高压电缆头制作安装、高压电缆耐压试验		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	无锡 钧茂 聚晟 新能 源科 技有 限公 司	1、A1 逆变器直流电缆接入、桥架盖板分散 2、E2E1 交流电缆电缆头制作安装、电缆绝缘测试 3、设备基础抹灰、墙体防水 4、配电房停电并柜、高压电缆头制作安装、高压电缆耐压试验。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员3人 施 工 人 员27人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：	