

监 理 日 志

日期：2024 年 4 月 7 日

天气：多云

星期：日

气温：14-27℃

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查停车场基础定位放线定位。 2、确认停车场交流电缆走向。 3、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、停车场基础定位放线 2、电缆桥架拼接 施工人数 6 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	