

监 理 日 志

日期：2024 年 4 月 21 日

星期： 日

天气：多云

气温：12-25℃

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视，检查压块螺丝组装； 2、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	压块螺丝组装 施工人员 3 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：