

监 理 日 志

日期：2024 年 5 月 10 日

天气：多云

星期：五

气温：16-31℃

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面检修通道安装。 2、现场发现有直流线掉落至屋面，现场要求绑扎。 3、检查接地扁铁连接固定。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江华伏太阳能科技有限公司	1、逆变器交流测接线 2、接地扁铁连接 3、检修通道安装 施工人数 9 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	