

监 理 日 志

日期：2024 年 06 月 01 日

天气：多云

星期：六

气温：17~26℃

工程名称:京能科技本特勒 2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查直流电缆敷设及 MC4 插头安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查接地扁铁安装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 致 良 和 建 设 工 程 有 限 公 司	1、直流电缆敷设及 MC4 插头安装 2、接地扁铁安装	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 15 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		申 加 佳	
记 录 人： 申 加 佳		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：	